

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84

т.(343)312-44-09 ф.8 (343) 312-44-08, E-mail: gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского
округа, Слободо - Туринского муниципального района**

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А,

тел. (343) 61 2-22-49, E-mail: tond-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Ермаковская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Пахомова К.А.*

Отделение надзорной деятельности Ту- № 12
ринского городского округа, Слободо - Ту-
ринского муниципального района управле-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления
МЧС России по Свердловской области
(наименование органа ГПН)

от « 28 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 23 » марта 2019 г. по 16 ч 00 мин. « 30 » апреля 2019 г.
проведена проверка

*Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР
капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Ермаковская основная общеобразовательная школа» д. Ермакова, ул. Ермака, 60

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Сабировой Ириной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.1 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	15.03.2020 г.	
2	У второй половинки дверей первого и второго этажа на левую лестничную клетку отсутствует приспособление для самозакрывания и не закрываются двери в плотную в притворе.	п. 4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171	15.03.2020 г.	
3	У дверей первого и второго этажа на правую лестничную клетку приспособление для самозакрывания не закрывает двери в плотную в притворе.	п. 4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171	15.03.2020 г.	
4	Отсутствует эвакуационное освещение, которое работает в круглосуточном режиме или включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.03.2020 г.	
5	Заблокирована вторая половина дверей основного эва-	пп. б п.36 Правил противопожарного	01.09.2019 г.	

	куационного выхода.	режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»		
6	Заблокированы вторые двери основного эвакуационного выхода.	пп.. б п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2019 г.	
7	Заблокированы вторая половинка дверей запасного эвакуационного выхода из помещения спортивного зала.	пп.. б п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2019 г.	
8	В помещении старой кочегарки эксплуатируются два светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. в. п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».	01.09.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в I квартал 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободина-Туринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)




(подпись)

директор Сибирова И.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«30» апреля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.